



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY  
HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/W/0741/01/2013**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **System instalacyjny ASPOL-FV (A-FV Plast): rury (w tym rury barierowe PP/Al/PP "STABI"), kształtki i łączniki z polipropylenu PPR**

Zawierający / containing: polipropylen Hostalen PP H5216 34 prod. Basell Polyolefins, polipropylen RA 130E-8427 prod. Borealis, aluminium

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, instalacji centralnego ogrzewania w tym podłogowego oraz przesyłania sprężonego powietrza, wody lodowej w instalacjach klimatyzacyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.  
Wyrób musi spełniać wymagania obiektów, w których jest montowany.

Wytwórca / producer:

ASPOL - FV Sp. z o.o.  
91-342 Łódź  
ul. Helska 39/45

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ASPOL - FV Sp. z o.o.  
91-342 Łódź  
ul. Helska 39/45

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-09-24 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2018-09-24  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 24 września 2013

The date of issue of the certificate: 24th September 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska  
*z up. Gawbars.*  
dr Bożena Krogulska

prof. T. Podsiadły